

ТОВ «ВО БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТ»
09700, м. Богуслав Київської області
ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ

Пісок з відсівів дроблення гірських порід ДСТУ БВ.2.7-210:2010
 Найменування та
 Адреса споживача: ЄВРО- ТРАНС ПЛЮС ТОВ

Номер партії та кількість матеріалу: 7500 т .

Фракція піску понад 0 до 5 мм

Дата відвантаження: 18,05,2020 р.

№	Найменування показників	ДСТУ БВ.2.7-232:2010	Фактично
1	Модуль крупності повинен бути в межах: ДСТУ БВ 2.7- 210: 2010,п. 5.5	1,5 до 4,0	2,37
2	Повний залишок на контрольному ситі № 0,63 ДСТУ БВ 2.7- 210: 2010,п. 5.6	Понад 30 до 45	38,79
3	Вміст зерен розміром від 5 до 10мм не повинен перевищувати: ДСТУ БВ 2.7- 210: 2010, п. 5.7	15	9,12
4	Вміст зерен розміром понад 10мм не повинен перевищувати: ДСТУ БВ 2.7- 210: 2010, п. 5.8	5	2,3
5	Вміст у піску зерен,що проходять через контрольне сито № 0,16, не повинен перевищувати: ДСТУ БВ 2.7- 210: 2010, п. 5.9	25	9,45
6	Насипна густина піску повинна бути: ДСТУ БВ 2.7- 210: 2010, п. 5.13	Не менше 1100	1448
7	Вміст пиловидних та глинистих часток ДСТУ БВ 2.7- 210: 2010, п. 5.17.2	7	5,42
8	Міцність за дробільністю вихідної гірської породи-фракції 5-10 п.5.14	Не менше 600	1400
9	Клас щебеню по вмісту радіонуклідів		1 клас
10	Аэф Бк/кг активність радіонуклідів	Менше 1705	235 253+- 25

Начальник лабораторії _____

Таран Ігор