

ТОВ «ВО БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТ»
09700, м. Богуслав Київської області
ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ

на щебінь гранітний ДСТУ БВ.2.7-75-98

Найменування та
Адреса споживача : ПП «Євроавтодор»


Номер партії та кількість матеріалу_8500 т_

Фракція щебеню 20-40 мм

Дата відвантаження_21.05 . 2020 р

№	Найменування показників	ДСТУ БВ.2.7-71-98	Фактично
1	Зерновий склад ДСТУ повний залишок на контрольних ситах	90-100	99,1
	Повний залишок на контрольних ситах 0,5 (d+D),мм	30-80	58,32
	Повні залишки на контрольних ситах D мм	До 10	5,24
	Повні залишки на контрольних ситах 1,250,мм	0,5	0
2	Вміст зерен пластичної лещадної та голчастої форми ДСТУ БВ2-7-75-98	До 35	19,7
3	Міцність(марка)КРЗ за дробильністю Втрати маси при випробуванні	Марка 1400 12.	1400 10,42
4	Стиранність у поличному барабані стиранність(втрата у масі)для високої міцності групи КРЗ за стиранністю	До 25	17,49
5	Вміст зерен слабких порід за масою ДСТУ БВ 2.7-75-98	До 5	0
6	Вміст пиловидних та глинистих часток ДСЕУ БВ2.7-75-98 В т.ч гл.у грудках.	До 1 0,25	0,42
7	Морозостійкість циклів	До 2	1,18
8	Насипна щільність,т/м ³	Не нормується	1,32
9	Клас щебеню по вмісту радіонуклідів		1 клас
10	С-а питома активних радіонуклідів Аеф Бк/кг	Менше 370	220

Начальник лабораторії



Таран І.Ф.